

## А К Т

проверки качества напряжения в точках токораздела сети  
АО «Объединенная энергетическая компания» (далее – ОЭК) и потребителя

от «06» 08 2019 г.

Акт составлен представителем: Аминов Радань Тагирович  
инженер по эксплуатации РС ТАНРЭС АО «ОЭК»  
(Ф. И. О., должность, наименование организации)

с участием представителя: Терехов Николай Степанович председателя №6а-3  
(Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)

и представителя потребителя: \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЕЗ/управляющая компания, адрес)

в том, что измерения произведены: \_\_\_\_\_  
(дата, час замера)

ввод: \_\_\_\_\_  
(№ ввода, адрес расположения ввода)

ТП, РТП, РП: \_\_\_\_\_  
(№ ТП, РТП, РП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)/не проводится (не нужно зачеркнуть):

Результаты измерения: \_\_\_\_\_ причина отказа \_\_\_\_\_

Место измерения	Напряжение В (фазное/линейное)			Нагрузка А			
	Ж/ЖЗ	З/ЗК	К/КЖ	Ж	З	К	0
Ввод	/	/	/				
Ввод	/	/	/				
Сборка н/н ТП РТП	228 397	228 402	23.5 398	15	18	5	8,5
Сборка н/н ТП РТП	/	/	/	35	40	3.5	8,5

Напряжение в сети ОЭК в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между ОЭК и потребителем \_\_\_\_\_ допустимому уровню.

(соответствует, не соответствует)

Представитель ТАНРЭС АО «ОЭК» \_\_\_\_\_ Аминов Р.Т.  
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель \_\_\_\_\_  
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель \_\_\_\_\_  
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель потребителя №6а \_\_\_\_\_ Терехов Н.С.  
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)